



Haslev Fjernvarme

att.: Allan Pedersen, allan@haslev-fjernvarme.dk

Postadresse:

Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon

56203000

www.faxekommune.dk

Kontoradresse:

Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte 56203073

pojec@faxekommune.dk

Dato

21. november 2019

j./sagsnr.

13.03.01-P19-1-19

Projektgodkendelse af elkedel

Afgørelse

Hermed meddeles godkendelse af projekt for etablering af elkedel på Haslev Kraftvarmeværk, Energivej 35, 4690 Haslev, matr. nr. 11if, Haslev By, Haslev tilhørende Haslev Fjernvarme.

Lovhjemmel

Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, § 28, jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmforsyning, § 4.

Klage

Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet, jf. <https://naevnenes-hus.dk/start-din-klage/energiklagenævnet/>.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klage skal indgives til Energiklagenævnet senest den 19. december 2019.

Baggrund

Haslev Fjernvarme har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektforslag for installation af en 10 MW elkedel på Haslev Kraftvarmeværk.

I projektforslaget er anført, at elkedlen skal bruges som reservelast til produktion af fjernvarme i stedet for eksisterende gasfyrede kedler.

De eksisterende gaskedler producerer ca. 2,7 % af Haslev Fjernvarmes samlede varmeproduktion. Gaskedlerne bruges typisk i perioder, hvor halmkedlen



er under planlagt revision, og hvor solvarmeanlægget er i drift. I disse perioder kan der være behov for reservelast fra elkedlen til opladning af akkumulerings-tankene.

I projektforslaget er anført, at der er god samfunds- og selskabsøkonomi ved at installere en elkedel i forhold til en gaskedel. Den samfundsøkonomiske gevinst er beregnet til ca. 1,2 millioner kr. for perioden 2019-2039. Over en 20 årig periode giver projektet en besparelse på godt 9.200 tons CO₂.

Høring

Projektforslaget har været i høring i fire uger hos Dansk Gas Distribution og SEAS-NVE og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I høringsperioden indkom der høringssvar fra Dansk Gas Distribution. Dansk Gas Distribution har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Kommunens bemærkninger og vurderinger

Kommunen vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige, og at etablering og drift af elkedel er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end fortsat drift af eksisterende naturgasfyrede kedelanlæg. Endvidere vurderer kommunen, at projektet også er fordelagtigt vurderet på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi.

På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at Dansk Gas Distribution ikke har indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget, vurderer kommunen samlet set, at det vil være fordelagtigt at installere en elkedel på Haslev Kraftvarmeværk som reservelast til produktion af fjernvarme.

Faxe Kommune, Byrådet har derfor på møde den 14. november 2019 godkendt projektforslaget for installation af en 10 MW elkedel på Haslev Kraftvarmeværk.

Med venlig hilsen

Poul Jensen
Klima- og Bæredygtighedskonsulent

Kopi:

Evida, planlaegning@danskgasdistribution.dk
SEAS-NVE, kundecenter@seas-nve.dk
Cerius, info@cerius.dk

