



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Direkte: 56203043
Mail: mahvb@faxekommune.dk

Dato 04-11-2019
j./sagsnr. 06.01.15-P19-15-19
Kvalitetssikret af gkofo

Tilslutningstilladelse - Processpildevand fra udendørs vaskeplads

Spildevandsteknisk beskrivelse og vurdering
samt vilkår for

ABC Bilsyn ApS
Industrivej 25
4683 Rønnede

Center for Plan & Miljø
4. november 2019



Indhold

1. INDLEDNING	3
2. DOKUMENTER I SAGEN	3
3. TILSLUTNINGSTILLADELSENS VILKÅR	4
3.1. TILLADELSENS OMFANG	4
3.2. INDRETNING	4
3.3. DRIFT	4
3.4. BRUG AF RENGØRINGS-, AFFEDTNINGS- OG SÆBEPRODUKTER	4
3.5. GRÆNSEVÆRDIER, PRØVETAGNING OG ANALYSE	5
3.6. KONTROL AF DRIFT	6
3.7. GENERELT	6
3.8. GENERELLE OPLYSNINGER	6
3.9. OFFENTLIGGØRELSE	6
4. SPILDEVANDSTEKNISK BESKRIVELSE	8
4.1. VIRKSOMHEDENS OPLYSNINGER	8
4.2. BELIGGENHED	8
4.3. INDRETNING OG DRIFT	8
4.4. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	8
5. SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING	9
5.1. BELIGGENHED OG PLANFORHOLD	9
5.2. INDRETNING	9
5.3. OLIEUDSKILLER OG SANDFANG	9
5.4. TØMNING AF OLIEUDSKILLER OG SANDFANG	10
5.5. SPILDEVANDETS SAMMENSÆTNING	10
5.6. GRÆNSEVÆRDIER OG PRØVETAGNING	11
5.7. VASKEKEMIKALIER	11
5.8. NATURA2000 OG BILAG IV	11
5.9. BEMÆRKNINGER TIL UDKAST	12
5.10. SAMLET VURDERING	12
6. KLAGEVEJLEDNING	13
BILAG 1 SITUATIONSPLAN	14



1. Indledning

Faxe Kommune har den 23. september 2019 modtaget en ansøgning om tilslutning af spildevand fra en udendørs, overdækket vaskeplads, til den offentlige spildevandsledning på ejendommen Industrivej 25, 4683 Rønnede.

Der etableres en udendørs overdækket vaskeplads samt sandfang. Spildevandet ledes via eksisterende olieudskillere til den offentlige spildevandsledning i Industrivej.

Virksomhedens aktiviteter reguleres efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven¹, som giver Faxe Kommune mulighed for at give påbud om, at uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening nedbringes.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandsledning gives efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Tilladelsen til tilslutning af spildevand til den offentlige spildevandskloak kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledning i afsnit 7. Klagefristen er **den 2. december 2019**.

Hvis ikke tilladelsen er udnyttet senest 2 år efter den er meddelt, bortfalder den.

Udkast til tilslutningstilladelsen har været til udtalelse hos:

- ABC Bilsyn ApS
- Faxe Forsyning A/S

De fremsendte oplysninger er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse.

2. Dokumenter i sagen

- Ansøgning af 23. september 2019.
- Oplysninger på olieudskilleren fra kommunens arkiv, af 18. juni 2001.
- Supplerende oplysning på mail og via telefon den 9. oktober 2019.
- Supplerende oplysninger via telefon den 16. oktober 2019.
- Korrespondancer af 17. oktober 2019.
- Udkast af 22. oktober 2019.
- Bemærkninger til udkastet fra BC Bilsyn ApS af 23. oktober og 4. november 2019.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 om miljøbeskyttelse.



3. Tilslutningstilladelsens vilkår

På baggrund af det foreliggende materiale giver Faxe Kommune hermed tilladelse til tilslutning af spildevand fra vaskepladsen til den offentlige spildevandsledning på følgende vilkår:

3.1. Tilladelsens omfang

1. Tilladelsen omfatter processpildevand fra vaskepladsen.
2. Processpildevandet skal sammen med det sanitære spildevand fra ejendommen afledes til den offentlige spildevandsledning i Industrivej.
3. Tag- og overfladevand udledes via ejendommens regnvandssystem til den offentlige regnvandsledning.

3.2. Indretning

4. Vaskepladsen skal indrettes således, at der ikke kan tilledes overfladevand fra de omkringliggende arealer.
5. Alt processpildevand skal ledes gennem sandfang og olieudskiller.

Sanitært spildevand må ikke ledes gennem sandfang og olie-/benzinudskiller.
6. Efter olieudskillersystemet og forinden tilledning af sanitært spildevand, skal der etableres en prøveudtagningsbrønd til udtagelse af spildevandsprøver.
7. Olieudskilleren skal være indrettet med alarm for lav væskestand og lagtykkelse.

3.3. Drift

8. Der må ikke anvendes højtryksrenser på vaskepladsen.
9. Der må kun vaskes med koldt vand på vaskepladsen.
10. Olieudskilleren skal senest tømmes for olie, når 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet er opbrugt. Olieudskilleren skal dog tømmes mindst 1 gang årligt.

Efter tømning er virksomheden selv ansvarlig for efterfyldning af vand, hvis ikke andet er aftalt med tømningsevirsomheden.

11. Sandfanget tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

Tømning af sandfanget skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Sand og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

12. Virksomheden skal tilse olieudskillernes alarmer årligt. Hvis der har været en oliealarm skal olieudskilleren tilses, alarmelektroden renses og det undersøges, om alarmen viser forkert. Dato og årsag til alarmen skal indføres i driftsjournalen jf. vilkår 20.

3.4. Brug af rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

13. Virksomheden må ikke uden tilsynsmyndighedens accept, anvende vaskekemikalier indeholdende A- og B-stoffer, eller stoffer der jf. CLP-forordningen er skadelige for vandmiljøet og vandlevende organismer (mærket med H-sætningerne H400, H410, H411, H412 eller H413).



14. Det er ikke tilladt at anvende koldaffedtningsmidler eller sæbetyper indeholdende de overfladeaktive stoffer NPE (nonyl-phenolethoxylater) og LAS (lineære alkylbenzen-sulfonater).
15. Alle kemiske stoffer/sæbeprodukter skal være placeret i spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder. Produkterne skal placeres så der ikke er risiko for at de ufortyndet kan komme i kloakken ved spild eller uheld.

3.5. Grænseværdier, prøvetagning og analyse

16. Spildevandsudledningen skal overholde de i tabel 1 angivne kravværdier:

Tabel 1. Spildevandsparametre

Parameter	(Kravværdi) ²	Analysemetode*
pH	6,5 – 9,0	DS 287
Temperatur	50 °C	-
Mineralsk olie	20 mg/l (10 mg/l)	Reflab metode 5:2005 DS 208
Suspenderet stof	500 mg/l	DS/EN 872 (DS 207)
Kobber (Cu)	100 µg/l	Anvendelig analysemetode er bl.a. DS 263 for kobber.
Cadmium (Cd)	3 µg/l	Anvendelig analysemetode er bl.a. DS 2211
Kviksølv (Hg)	3 µg/l	...
Bly (Pb)	100 µg/l	Anvendelig analysemetode er bl.a. DS 2211
Nikkel (Ni)	250 µg/l	Anvendelig analysemetode er bl.a. DS 2211
Zink (Zn)	3 mg/l	Anvendelig analysemetode er bl.a. DS 263
Chrom (Cr)	300 µg/l	Anvendelig analysemetode er bl.a. DS 2211

*) Metoden kan hentes fra Referencelaboratoriets hjemmeside: www.reference-lab.dk.

17. Der skal mellem 6 og 12 måneder efter at anlægget er taget i brug, udføres en analyse til kontrol af, at grænseværdierne i tabel 1 er overholdt.
18. Tilsynsmyndigheden kan på forlangende kræve, at der udtages prøver af spildevandet for at kunne belyse spildevandsforholdene fra virksomheden, dog højst 1 gang om året.
19. Spildevandsprøver skal udtages efter olieudskilleren og fra frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt.

Spildevandsprøver skal analyseres for de i tabel 1 angivne parametre. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der analyseres for andre relevante parametre, såfremt det skønnes nødvendigt.

Alle spildevandsprøver skal udtages og analyseres af et af akkrediteret laboratorium/firma i henhold til miljøkvalitetsbekendtgørelsen³.

Analyseresultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter, at virksomheden har modtaget det fra analysefirmaet.

² Vejledning 2 af 1. februar 2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.

³ Bekendtgørelse nr. 974 af 27. juni 2018 om kvalitetskrav til miljømålinger.



3.6. Kontrol af drift

20. Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren.
- Dato for tømning af sandfang og olieudskiller samt mængder af sand/slam og olie.

Driftsjournalerne skal forevises Faxe Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år.

21. Samtlige udgifter i forbindelse med tæthedskontrol af afløbssystemet samt prøvetagning og analyse af spildevand skal afholdes af virksomheden.

3.7. Generelt

22. Efter arbejdets udførelse skal der fremsendes en færdigmelding af kloakarbejdet, samt en opdateret kloakplan til Center for Plan og Miljø, Faxe Kommune.

23. Et eksemplar af denne tilladelse, samt en opdateret kloakplan, skal findes på adressen og være tilgængelig for den driftsansvarlige.

24. Ved driftsuheld eller spild, der kan have betydning for regn- og spildevandsafledningen, skal Kongsted Renseanlæg v/Faxe Forsyning A/S, straks underrettes på telefon 70 26 02 07. Efterfølgende orienteres Faxe Kommune på 56 20 30 00.

25. Ændringer i virksomhedens indretning og drift, som har indflydelse på afledningen, skal, inden ændringen foretages, meddeles til Faxe Kommune, så det kan afklares, om det udløser et behov for ansøgning om revision af vilkårene i denne tilladelse.

26. Ved ejerskifte eller ophør af virksomheden, skal tilsynsmyndigheden underrettes så snart dette forhold er kendt og helst 4 uger før ophør/ejerskifte.

3.8. Generelle oplysninger

Faxe Kommune kan til enhver tid ændre vilkårene i tilslutningstilladelsen, hvis forhold i recipienten (vandløb eller havet), på rensesanlægget, i kloaksystemet, renere teknologi af produktudstyr m.v. eller ændringer i lovgivningen taler herfor.

Olie-/benzinudskiller skal, jf. erhvervsaffaldsregulativet⁴ være tilmeldt den obligatoriske kommunale tømningsordning, som gælder for olie- og benzinudskilleranlæg i Faxe Kommune. Ønskes fritagelse fra tømningsordningen skal der søges dispensation i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsens⁵ § 13 stk.1.

Hvis der ved tæthedsprøvning, inspektion eller egenkontrol konstateres utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder, skal installationen efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester, jf. SBI-anvisning nr. 185 af 1997. Faxe Kommune skal straks underrettes om utætheder, skader og lignende samt om hvordan virksomheden vil udbedre utætheder mv.

Tilladelsen fritager ikke virksomheden for at indhente nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

3.9. Offentliggørelse

Tilladelsen er den 4. november 2019 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

⁴ Regulativ for Erhvervsaffald i Faxe Kommune.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.



Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafd. Faxe, faxe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk oestsjaelland@friluftsradet.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk



4. Spildevandsteknisk beskrivelse

Den spildevandstekniske beskrivelse bygger på virksomhedens oplysninger om spildevandsforholdene.

4.1. Virksomhedens oplysninger

Virksomhedens CVR nr.: 36025980

Virksomhedens P-nummer: 1019706253

Kontaktperson: Jens Andersen

Grundejer: ABC BILSYN ApS, Lergravsvej 60, 2300 København S

4.2. Beliggenhed

Virksomheden er beliggende Industrivej 25, 4683 Rønnede, matr. nr. 91 Rønnede By, V. Egede og 3ac Skoverup By, Ulse.

Vaskepladsens placering og indretning fremgår af situationsplanen i bilag 1.

4.3. Indretning og drift

ABC Bilsyn ApS driver bilsyn på ejendommen. En del af ejendommen er lejet ud til salg af reservedele, og en del er lejet ud til Rønnede Bilsalg, der foretager klargøring og salg af biler.

I forbindelse med bilsalget etableres der en udendørs, overdækket vaskeplads til vask af bilerne inden salg. Vaskepladsen er på 36 m² og med en belægning af beton. Overdækningen er trapezplader på spær. Højden på overdækningen er 3 meter.

Ved vask anvendes koldt vand og sæbe, men ikke højtryksrenser

Den forventede årlige spildevandsmængde er 1.000 liter.

Sandfang og olieudskiller

Der etableres et sandfang på 0,4 x 0,4 x 4 meter, dvs. 640 liter.

Olieudskilleren er etableret i 1999 og er en gravitationsudskiller. Den har en størrelse på 1.000 liter og en nominal størrelse på 3 l/s (registreret ved tilsyn 2001).

Der er ikke alarm eller flydelukke på udskilleren.

Efter olieudskilleren etableres der en prøvetagningsbrønd.

4.4. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Vaskevand fra udendørs overdækket vaskeplads.

Rengørings-, affedtnings- og sæbeprodukter

Vibe Voksshampoo fra Vibe Autokemi ApS. Sikkerhedsdatablad er vedlagt.

Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand udledes via virksomhedens opsamlingsystem til den offentlige regnvandsledning.



5. Spildevandsteknisk vurdering

5.1. Beliggenhed og planforhold

Virksomheden ligger i et område, der i kommunerammeplan er udlagt til Erhverv. Området er omfattet af lokalplan 1000-38, delområde I.

Virksomhedens processpildevand afledes til Kongsted Renseanlæg v/Faxe Forsyning.

Etableringen af vaskepladsen vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplan og Lokalplan. Den overdækkede vaskeplads kræver byggetilladelse.

5.2. Indretning

Virksomheden etablerer en udendørs, overdækket vaskeplads på 36 m². Vaskepladsen støbes i beton. Spildevandet fra vaskepladsen tilsluttes den offentlige spildevandsledning via eksisterende olieudskiller.

Der stilles vilkår om, at vaskepladsen skal indrettes således, at der ikke kan tilledes overfladevand fra de omkringliggende arealer.

Der stilles krav om etablering af en prøvetagningsbrønd efter olieudskilleren, så der kan udtages prøver til karakterisering af spildeandet.

5.3. Olieudskiller og sandfang

Virksomheden har en eksisterende olieudskiller på 1.000 liter fra 1999, med en nominel størrelse på 3 liter/s. Afløb fra værkstedet til olieudskilleren blev afblændet i 2014, og olieudskilleren har ikke været i brug siden. Olieudskilleren er i forbindelse med ansøgningen blevet tømt og kontrolleret.

Kommunen har foretaget en dimensioneringsberegning for olieudskiller og sandfang.

Olieudskiller

Ifølge DS/EN 858-2: 2001 og vejledning fra Teknologisk Institut fra 2004, afhænger olieudskillerens kapacitet af dens nominelle størrelse: $NS = (Q_r + f_x \times Q_s) \times f_d$, hvor

- NS er udskillerens nominelle størrelse
- A er arealet = $\frac{6 \text{ m} \times 3 \text{ m}}{3} + \frac{6 \text{ m} \times 3 \text{ m}}{3} = 12 \text{ m}^2$ (for areal med overdækning)
- Q_r er regnvandsstrøm = $0,0168^6 \text{ l/s} \times \text{m}^2 \times 12 \text{ m}^2 = 0,2 \text{ (l/s)}$
- f_x er emulsionsfaktor = 2
- Q_s er den maksimale spildevandsstrøm i tilløb til udskilleren = 1 (l/s)
- f_d er en densitetsfaktor for densiteten af olien, der skal tilbageholdes = 1

$$NS = (0,2 \text{ l/s} + 1 \times 2) \times 1 = \underline{\underline{2,2 \text{ l/s}}}$$

Beregningerne viser en dimensionsgivende spildevandsmængde på 2,2 l/s. Olieudskilleren har en nominel størrelse på 3 l/s. Beregningen bygger på, at der ikke anvendes højtryksrenser. For at kunne anvende højtryksrenser, kræver det en olieudskiller med en nominel størrelse på mindst 4,2 l/s. Der er derfor i tilladelsen stillet vilkår om, at der ikke må anvendes højtryksrensning.

Olieudskilleren er uden koalescensfilter. For at mindske emulgeringen af olien, stilles der derfor vilkår om, at der kun må vaskes med koldt vand på vaskepladsen.

⁶ Den dimensionsgivende regnvandsstrøm på 140 l/s/ha er ganget med en klimafaktor for en 2-årshændelse på 1,2.



Ud fra ovenstående vurderes det, at den etablerede olieudskiller er i overensstemmelse med dimensionsberegningerne.

I henhold til spildevandsvejledningen⁷ bør eksisterende olieudskiller indrettes med alarm for lagtykkelse og lav væskestand, hvis der er behov for det. Det er Faxe Kommunes vurdering, at en alarm er med til at sikre, at olieudskilleren fungerer optimalt og tømmes efter behov. Der stilles derfor vilkår om, at olieudskilleren indrettes med alarm. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet.

Sandfang

Sandfanget størrelse beregnes ud fra udskillerens nominelle størrelse. Minimum størrelsen på sandfanget skal være 600 liter. Der etableres et sandfang på 0,4 x 0,4 x 4 meter, dvs. 640 liter.

På baggrund af ovenstående, vurderes det at sandfanget er dimensioneret korrekt i forhold til den forventede aktivitet og belastning.

5.4. Tømning af olieudskiller og sandfang

Olie-/benzinudskilleren skal jf. affaldsaktørbekendtgørelsen være tilmeldt den kommunale tømningsordning. Alternativt skal der søges om fritagelse fra tømningsordningen.

Der fastsættes vilkår om, at olieudskilleren senest skal tømmes for olie, når 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet er opbrugt. Da der er tale om en vaskeplads og med den forventede anvendelse, stilles der vilkår om, at udskilleren som minimum skal tømmes 1 gang årligt, jf. Erhvervsaffaldsregulativet.

Sandfanget har en størrelse på 640 liter. Der stilles vilkår om, at sandfanget tømmes efter behov, dog minimum 1 gang årligt.

Der stilles vilkår om, at tømning af sandfanget skal foretages af en transportør/indsamler, der fremgår af affaldsregistret. Sand og slam skal afleveres til et godkendt modtageanlæg.

5.5. Spildevandets sammensætning

Processpildevand

Processpildevandet forventes at indeholde olie, sæberester, tungmetaller og suspenderet stof. Den årlige mængde er ca. 1.000 liter.

De fleste mineralske olier har egenskaber (A-stoffer), der gør dem uønskede i spildevandssystemet. I tilfælde, hvor der ikke umiddelbart er mulighed for substitution, vil man derfor ofte søge at begrænse afledningen af disse stoffer mest muligt, blandt andet ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Således vil en korrekt dimensionering af sandfang og olieudskilleranlæg være af stor betydning for begrænsningen af forureningen.

Alle afledninger af tungmetaller skal som udgangspunkt begrænses efter bedste tilgængelige teknik. Herefter skal man sikre sig, at vand- og jordkvalitetskravene kan forventes opfyldt.

Ved vask af biler forventes der en afledning af sand, grus, jord og lignende. Det meste forventes opsamlet i sandfanget. Der kan dog stadig være suspenderet stof, der løber videre.

Sanitært spildevand

Sammensætningen af spildevand fra toilet, bad og køkkenfaciliteter, er ikke anderledes end hvad der forventes af sanitært spildevand.

⁷ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2006 – Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg.



Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand ledes fortsat via det interne opsamlingsystem til den offentlige regnvandsledning i Industrivej.

5.6. Grænseværdier og prøvetagning

Der stilles i tilladelsen vilkår om hvilke kravværdier for pH, temperatur, suspenderet stof, tungmetaller og mineralsk olie, spildevandet skal overholde, i henhold til spildevandsvejledningen.

Da der er etableret sandfang og olieudskiller, og afledning af processpildevand sker til den offentlige spildevandsledning, vurderer Faxe Kommune, at der ikke rutinemæssigt skal udtages spildevandsprøver af processpildevandet, men alene stilles indretnings- og driftskrav, såsom regelmæssigt tilsyn med alarmer, sandfang og olieudskiller. Der stilles i stedet vilkår om, at virksomheden på tilsynsmyndighedens foranledning, skal udtage prøver af spildevandet, dog højst 1 gang om året.

For en karakterisering af spildevandssammensætningen og kontrol af, om de fastsatte grænseværdier overholdes, stilles der krav om en karakteriseringsprøve (engangskontrol), der udtages 6-12 måneder efter at anlægget er taget i brug.

Prøverne skal analyseres for de i tabel 1 angivne parametre, samt eventuelle andre parametre tilsynsmyndigheden finder nødvendig.

5.7. Vaskekemikalier

Som vaskekemikalie anvendes Vibe Voksshampoo fra Vibe Autokemi ApS. Produktet indeholder ikke nogen A eller B-stoffer, bortset fra limonen, der klassificeret som et C/B-stof. Limonen indgår dog kun i en meget lille mængde. Faxe Kommune accepterer brugen af produktet.

Der er i tilladelsen vilkår om, at virksomheden ikke uden tilsynsmyndighedens accept, må anvende vaskekemikalier indeholdende A- og B-stoffer, eller stoffer der jf. CLP-forordningen er skadelige for vandmiljøet og vandlevende organismer (mærket med H-sætningerne H400, H410, H411, H412 eller H413).

Den eksisterende olieudskiller er uden koalescensfiler. Der stilles derfor vilkår om, at der ikke må anvendes koldaffedningsmidler eller sæbetyper indeholdende de overfladeaktive stoffer NPE (nonylphenoethoxylater) og LAS (lineære alkylbenzen-sulfonater).

For at beskytte olieudskiller og kloaksystemet, stilles der vilkår om, at alle kemiske stoffer/sæbepræparater skal være placeret i spildbakke, som kan rumme indholdet af den største beholder. Produkterne skal placeres så der ikke er risiko for at de ufortyndet kan komme i kloakken ved spild eller uheld.

5.8. Natura2000 og bilag IV

Nærmeste Natura2000 beskyttede område er habitatområdet 'Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen', hvortil Slettehavebæk løber. Ca. 2,7 km mod nordvest ligger habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet 'Sø Torup Sø og Ulse Sø' og ' Søer ved Bregentved og Gisselfeld'.

Processpildevand fra vaskepladsen og sanitært spildevand afledes til den offentlige spildevandsledning, og dermed til Kongsted Renseanlæg. Tag- og overfladevand forventes ikke at indeholde stoffer, der kan påvirke Natura2000 områderne.

Afledning af spildevand fra virksomheden, forventes ikke at påvirke bilag IV-arter.



5.9. Bemærkninger til udkast

Faxe Forsyning A/S har den 22. oktober 2019 meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til udkastet.

ABC Bilsyn har oplyst, at sandfanget får dimensionerne 0,4 x 0,4 x 4 meter.

5.10. Samlet vurdering

Virksomheden etablerer en udendørs, overdækket vaskeplads med et sandfang på 640 liter. Spildvandet ledes til eksisterende olieudskiller fra 1999 på 1.000 liter og en nominalstørrelse på 3 l/s. Virksomheden har valgt ikke at anvendes højtryksrensning på vaskepladsen, så den eksisterende olieudskiller kan anvendes.

Olieudskilleren er uden koalescenfilter, og der er derfor stillet krav til vaskekemikalierne, tryk og temperatur på vaskevandet. 6- 12 måneder efter ibrugtagning, skal der udtages en karakteriseringsprøve.

Faxe Kommune vurderer, at afledningens omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af processpildevand fra virksomheden, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse. Spildevandet forventes ikke at påvirke renseanlægget udledningskrav.



6. Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 2. december 2019.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 4. maj 2020**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.



A hand-drawn architectural floor plan of a house, oriented horizontally. The plan includes the following rooms and features:

- Entrance:** Located on the left side, with a door labeled "DOOR".
- Living Room:** A large room on the left, labeled "LIVING ROOM". It contains a sofa and a coffee table.
- Dining Room:** Adjacent to the living room, labeled "DINING ROOM". It contains a table and chairs.
- Kitchen:** Located in the center, labeled "KITCHEN". It includes a sink, stove, and refrigerator.
- Bathroom:** Adjacent to the kitchen, labeled "BATHROOM". It contains a toilet and a bathtub.
- Bedroom:** Located on the right side, labeled "BEDROOM". It contains a bed and a dresser.
- Storage Room:** A small room labeled "STORAGE ROOM" near the entrance.
- Dimensions:**
 - Overall width: 6.0m (indicated at the bottom).
 - Overall length: 6.0m (indicated on the right side).
 - Room dimensions: 3.0m x 3.0m (Living Room), 2.0m x 2.0m (Dining Room), 2.0m x 2.0m (Kitchen), 2.0m x 2.0m (Bathroom), 2.0m x 2.0m (Bedroom).
- Other Labels:** "CLOSET", "HALL", "STAIRS", "PATIO", "GARDEN", "TERRACE", "PORCH", "GARAGE", "DRIVEWAY", "FENCE", "GATE", "WALL", "DOOR", "WINDOW", "CLOSET", "HALL", "STAIRS", "PATIO", "GARDEN", "TERRACE", "PORCH", "GARAGE", "DRIVEWAY", "FENCE", "GATE", "WALL", "DOOR", "WINDOW".

